



15283

(учетный номер бланка)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ОТКРЫТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ СТАНДАРТ»
регистрационный № РОСС RU.32069.04ОПС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ОПС0.C.OC1.06355

(номер сертификата соответствия)



ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ФАЭКС».

Место нахождения и место осуществления деятельности: Россия, 152092, Ярославская область, Даниловский район, деревня Извалки, улица Песочная, дом 10. ОГРН 1117611001771. Телефон: +74852620131. E-mail: mr.faeaks@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ФАЭКС».

Место нахождения: Россия, 152092, Ярославская область, Даниловский район, деревня Извалки, улица Песочная, дом 10. Место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 150034, Ярославская область, город Ярославль, улица Спартаковская, дом 1д, строение 12. ОГРН 1117611001771

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации продукции «Открытый Сертификат».

Место нахождения: Россия, 117042, Москва, Чечёрский проезд, дом 24, помещение 1. Телефон: +74997098938. E-mail: oc_onps@ocert.ru

Аттестат рег. № ОНПС RU.04ОПС0.OC1.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Узел пересечения ограждающих строительных конструкций толщиной не менее 100 мм трубопроводами из полимерных материалов диаметром от 16 до 315 мм, включительно, с использованием в качестве отсечного устройства муфт «Муфта противопожарная ФАЭКС ПМ», моделей ФАЭКС ПМ-16, ФАЭКС ПМ-20,

ФАЭКС ПМ-25, ФАЭКС ПМ-32, ФАЭКС ПМ-40, ФАЭКС ПМ-50, ФАЭКС ПМ-65, ФАЭКС ПМ-75, ФАЭКС ПМ-80, ФАЭКС ПМ-90, ФАЭКС ПМ-110, ФАЭКС ПМ-125, ФАЭКС ПМ-160, ФАЭКС ПМ-200, ФАЭКС ПМ-225, ФАЭКС ПМ-250, ФАЭКС ПМ-280, ФАЭКС ПМ-315, «Гильза противопожарная ФАЭКС ГПМ», моделей ФАЭКС ГПМ-16, ФАЭКС ГПМ-20, ФАЭКС ГПМ-25, ФАЭКС ГПМ-32, ФАЭКС ГПМ-40, ФАЭКС ГПМ-50, ФАЭКС ГПМ-65, ФАЭКС ГПМ-75, ФАЭКС ГПМ-80, ФАЭКС ГПМ-90, ФАЭКС ГПМ-110, ФАЭКС ГПМ-125, ФАЭКС ГПМ-160, ФАЭКС ГПМ-200, ФАЭКС ГПМ-225, ФАЭКС ГПМ-250, ФАЭКС ГПМ-280, ФАЭКС ГПМ-315, выпускаемых по ТУ 28.15.26-001-92109443-2020.

код ОКПД 2

28.15.26

код ТН ВЭД

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ

ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров, на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ Р 53306-2009

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость. Предел огнестойкости EI 180

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № ПБ1423О.120423 от 12.04.2023 года, выданный Испытательной лабораторией «ОНИКС» (аттестат аккредитации № ОНПС RU.04ОПС0.ИЛ02); Акт анализа состояния производства от 12.04.2023 года

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ

ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 28.15.26-001-92109443-2020

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С

13.04.2023

ПО

12.04.2028



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)


подпись


подпись

С.Н. Салагин
инициалы, фамилия

С.В. Булавин
инициалы, фамилия